

Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код \*



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Кировской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

ул. Маклина, 65, г. Киров, 610035, тел. 54-69-62 (код 8332), E-mail: gu@43.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Опаринского района

(наименование органа государственного пожарного надзора)

ул. Октябрьская, 52, п. Опарино, 613810, тел. 2-10-42 (код 83353) ond23@43.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

### ПРЕДПИСАНИЕ

### ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 16/1,3

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,  
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению детский сад №3  
«Радуга» пгт Опарино Опаринского муниципального округа, ИНН 4323002517;  
заведующей МКДОУ детский сад №3 «Радуга» пгт Опарино

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения начальника ОНДПР Опаринского района – Главного государственного инспектора Опаринского района по пожарному надзору Соловьева И.В.

№ 16 от 01 июня 2022 года

в период с

“ 09 ” июня 2022 г. с 10 час. 00 мин. по 13 час. 00 мин.

“ 10 ” июня 2022 г. с 14 час. 00 мин. по 16 час. 00 мин.

Главным государственным инспектором Опаринского района по пожарному надзору капитаном внутренней службы Соловьевым И.В., государственным инспектором Опаринского района по пожарному надзору капитаном внутренней службы Кудрявцевым Е.Л.

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведена плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: Заведующая МКДОУ  
детский сад №3 «Радуга» пгт Опарино Пестрикова Наталья Владимировна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90  
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
-------	--	--	---	----------------------

1.	При достижении системой АПС и СОУЭ или ее составными частями предельного состояния (срока службы), в том числе после ремонта системы, ее составные части подлежат выводу из эксплуатации и списанию. К моменту достижения системой предельного состояния организацией не приняты меры к созданию новой системы АУПС в здании детского сада, документы по замене отдельных узлов не предоставлены.	п. 54 ППР в РФ; ФЗ №123 ст.ст.1,4,5,6,52,54,55,82,83,84; ГОСТ Р 59638-2021 п. 6.6.4	01.08.2023
2.	Фактическая остаточная емкость аккумуляторных батарей ниже номинальной	п. 54 ППР в РФ; ФЗ №123 ст.ст.1,4,5,6; пункта 14.3 НПБ 88-2001*	01.08.2023
3.	система СПС помещений первого этажа (которые защищены шлейфом №4) здания находится в неисправном состоянии. При этом, при визуальном осмотре ППК «Гранит-8» все шлейфа в состоянии «Норма». Таким образом возможно, что для имитации рабочего состояния шлейфа №4 в данный шлейф установлено дополнительное сопротивление (резистор)	п. 54 ППР в РФ	01.08.2023
4.	в части помещений здания точки крепления шлейфов пожарной сигнализации отпали (отсутствуют) от конструкций перекрытия, в результате чего образовались многочисленные провисы шлейфов СПС	п. 54 ППР в РФ	01.08.2023
5.	отсутствует взаимодействие (интеграция) приборов и оборудования систем СПС и СОУЭ и инженерных систем здания, а именно: при переходе систем СПС и СОУЭ в режим «Пожар» отсутствует автоматическое отключение вытяжной вентиляционной системы в помещении пищеблока здания	п. 13.1 НПБ 88-2001, п. 42 ППР в РФ	01.08.2023
6.	В помещениях здания часть световых оповещателей с надписью «Выход» находится в неисправном или отключенном состоянии, а именно коридор пищеблока - выход около кабинета заведующей пищеблока; помещение спальни – младшая группа на первом этаже здания, центральный коридор 2-го этажа – часть коридора противоположная центральному входу в здание	п. 54 ППР в РФ	01.08.2023
7.	в части помещений здания звуковые сигналы системы СОУЭ не обеспечивают уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении.	п. 54 ППР в РФ; п. 3.15 НПБ 104-2003	01.08.2023
8.	При отсоединении извещателей пожарных дымовых оптико-электронных от крепежной базы на прибор приемно-контрольный охранно-пожарный не поступает сигнал о пожаре	п. 54 ППР в РФ, п. 12.58 НПБ 88-2001*.	01.08.2023
9.	На объекте защиты не обеспечено исправное состояние эвакуационного освещения на первом этаже здания	ППР в РФ п.37; ФЗ №123-ФЗ ст.1, 4, 5, 6, 52, 53, 82, 89;	01.08.2023
10.	Качество поверхностной обработки строительных конструкций не соответствует требованиям п. 6.4 ГОСТ Р 53292-2009 (Протокол №45)	п. 13 ППР в РФ; ст. 87 ФЗ-123; п. 5.4.5 СП 2.13130.2020; п. 6.4 ГОСТ Р 53292-2009	01.08.2023
11.	В коридоре первого этажа на путях эвакуации размещаются скамейки. С учетом габаритов скамеек ширина горизонтальных участков путей эвакуации меньше 1,2 м	п.п. 16 «ж», 27 «б» ППР в РФ	01.08.2023
12.	Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты ведется не в полном объеме	п.п. 13, 30, 42, 43, 54, 60, 95, 124, 412 ППР в РФ	01.08.2023
13.	В месте установки ручных пожарных извещателей, частично отсутствуют знаки пожарной безопасности F10 по ГОСТ 12.4.026-2015	п.36 ППР в РФ; Таблица К.1, обязательное Приложение К, ГОСТ 12.4.026-2015	01.08.2023

14.	Для отделки стен на путях эвакуации в общих коридорах применены декоративно-отделочные материалы (краска) с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ 2 (применены материалы с неизвестными показателями пожарной опасности, не предоставлена документация, подтверждающая показатели пожарной опасности примененных материалов)	ч.1 ст. 6, ч. 7 ст. 134 ФЗ №123; п. 25 ППР в РФ	01.08.2023	
15.	Для отделки пола на путях эвакуации в общих коридорах применены декоративно-отделочные материалы (линолеум) с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ 2 (применены материалы с неизвестными показателями пожарной опасности, не предоставлена документация, подтверждающая показатели пожарной опасности примененных материалов)	ч.1 ст. 6, ч. 7 ст. 134 ФЗ №123; п. 25 ППР в РФ	01.08.2023	
16.	Качество поверхностной обработки строительных конструкций не соответствует требованиям п. 6.4 ГОСТ Р 53292-2009	п. 13 ППР в РФ; ст. 87 ФЗ-123; п. 5.4.5 СП 2.13130.2020; п. 6.4 ГОСТ Р 53292-2009	01.08.2023	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Заведующая МКДОУ детский сад №3 «Радуга» пгт Опарино  
Пестрикова Наталья Владимировна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

(подпись)

Главный государственный инспектор Опаринского района  
по пожарному надзору капитан внутренней службы Соловьев И.В.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

(подпись)



10 июня 20 22 года

\* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.